



Białystok, 2019-04-10

DO.26.6.1.2019

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do Ogłoszenia o zamówieniu na „Dostawę, montaż, instalację i uruchomienie klimatyzatorów na korytarzach w PUP w Białymstoku”.
Zamawiający informuje, iż 09.04.2019 r. wpłynęło zapytanie dotyczące Ogłoszenia o zamówieniu.

Pytania Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia bez funkcji samooczyszczenia parownika?

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania:

Zamawiający dopuszcza urządzenia bez funkcji samooczyszczenia parownika.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Białymstoku

Dorota Kalenda
