



Legenda:

- D01 - Gniazdo logiczne 2xRJ45 STP kat.6a, montowane w kanale podparapetowym, na wysok. ok.10 cm nad podadzką, Nr gniazda D01
- D04 - Gniazdo logiczne 2xRJ45 STP kat.6a, montowane w puszcze 6M, razem z gn. elektr. Gniazda "po sutfiam" natynkowe, "nad posadzką" wtykowe na wys. ok. 60 cm od posadzki

- 230x60 - Kanał kablowy PCV szer. 230mm, wys. 60mm
- 48L 150x60 - 48 przewodów L, układane w kanale 150x60
- - Trasa kablowa wyłącznie pod instalacją elektryczną

Jednostka projektowa	Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwestycji JPM Paweł J. Mezur ul. Dębowa 14, 16-002 Dobrzyńskie Fabryczne, tel. 793 930 458			JPM
Obiekt	Powiatowy Urząd Pracy, Białystok, ul. Pogodna 63/1 Budowa sieci teleinformatycznej			
Temat	Plan instalacji logicznej. Rzut III piętra		skala:	nr rysunku:
Stadium	Projekt wykonawczy		1:100	4
Zespół autorski	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
	mgr inż. Paweł Jan Mezur	1555/990	26.05.2013	